СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ34. Н00197 № ПС 011101

Срок действия с 17.06.2026 по 16.06.2031 Код ОКПД 2: 23.99.19.190

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «2Ф» (ООО «2Ф») ОГРН: 1205000041586.
Юридический адрес: 1141207, Россия, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Чехова, д. 1, корп. 1, пом. 028, ком. 21.
Телефон: +7(495)147-25-87. Адрес электронной почты: info@2fpro.com.
наименование заявителя, ОГРН, адрес, телефон, факс

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «2Ф» (ООО «2Ф»)
ОГРН: 1205000041586.
Юридический адрес: 1141207, Россия, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Чехова, д. 1, корп. 1, пом. 028, ком. 21.
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301260, РОССИЯ, Тульская обл., район Новомосковский, г. Новомосковск, ул. Гражданская, 14. Адрес электронной почты: info@2fpro.com
Наименование изготовителя, ОГРН, адрес, телефон, факс

Орган по сертификации №ССБК RU.ПБ34 Орган по сертификации продукции ООО «НИЦ», Россия, 302028, Орловская область, город Орел, улица Ленина, дом 39а, помещения 6-9, литер А, кабинеты № 5, 12, 16.
номер свидетельства о подтверждении компетентности, наименование, адрес

Подтверждает, что продукция Электропроводка, проложенная в огнестойкой строительной конструкции (короб) «ОСК-150А», выпускаемая по Технологическому регламенту № ТР 016-ОСК150; Альбому технических решений № А5-ОСК150 в составе: см. приложение —бланк №ПС 007548. Серийный выпуск.
наименование продукции

Соответствует требованиям ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний».
Время сохранения работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара не менее 150 минут.

Проведенные исследования (испытания) и измерения Протокол испытаний № 16-06-26/02 ДС от 16.06.2026 г., выданный Испытательной лабораторией ООО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.21ПБ32. Адрес: 302042, Россия, Орловская обл., г. Орел, Кромское шоссе, строение 3ж.
номер и дата протокола испытаний и наименование лаборатории с указанием разрешительного документа

Представленные документы Технологический регламент № ТР 016-ОСК150; ТУ 23.99.19-017-44310983-2025; ТУ 23.99.19-002-44310983-2020; ТУ 20.30.13-003-44310983-2020; ТУ 23.99.19-001-ФК10-2020 Альбом технических решений № А5-ОСК150.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ подпись А.П. Котовский инициалы, фамилия

Эксперт(эксперты) _____ подпись Н. А. Скоморохов инициалы, фамилия

Общество с ограниченной ответственностью «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» * Система добровольной сертификации «Безопасность и качество» * Орган по сертификации продукции № ССБК RU.ПБ34 * для документов

ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ34. Н00197 № ПС 007548

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Наименование, составные части изделия или конструкции	Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара не менее, мин
Электропроводка, проложенная в Огнестойкой строительной конструкции (короб) «ОСК-150», смотровым (ревизионным) люком, в соответствии с Технологическим регламентом № ТР 016-ОСК150, в составе: - огнестойкая строительная конструкция (короб) «ОСК-150» с наружными габаритными размерами по ширине от 205 мм до 2500 мм, по высоте от 230 до 2500 мм, выполненный из плит огнезащитных «ФайерКрафт» (ТУ 23.99.19-017-44310983-2025) толщиной 25 мм и «ФК-10» (ТУ 23.99.19-001-ФК10-2020) толщиной от 10 до 12 мм, крепление самонарезающими винтами к стальному каркасу из профилей стальных ПН 50×40 ×0,6 мм (ГОСТ 11474-76 или аналог); - огнезащитный герметик «ОГ-20» (ТУ 20.30.12-003-44310983-2020), применяемый для промазки наружных стыков плит «ОСК-150», мест пересечений и примыканий, с расходом не менее 0,5 кг/м^2; - система подвесов: стальные резьбовые шпильки М8, траверсы из стального профиля (U- образный профиль с перфорацией по основанию не менее 30×30×1,5 мм), вне короба покрытых материалом базальтовым огнезащитным рулонным (МБОР или аналог), плотностью не менее 80 кг/куб.м; - вентиляционные решетки марки «ВР» (ТУ 23.99.19- 002-44310983-2020).	150

Схема сертификации – 3с

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ подпись А.П. Котовский инициалы, фамилия

Эксперт(эксперты) _____ подпись Н. А. Скомороха инициалы, фамилия

Общество с ограниченной ответственностью «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» * Орган по добровольной сертификации «Безопасность и качество» * Система добровольной сертификации продукции «Безопасность и качество» № ССБК RU. ПБ34 * для документов

ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ