НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.119. Н.00865** 009412

(номер сертификата соответствия) *(цветной номер бланка)*

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Наименование, составные части изделия или конструкции	Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара не менее, мин
Электропроводка, проложенная в Огнестойкой строительной конструкции (короб) «ОСК-180А», смотровым (ревизионным) люком, в соответствии с Технологическим регламентом № ТР 015-ОСК180А, в составе: - огнестойкая строительная конструкция (короб) «ОСК-180А» с наружными габаритными размерами по ширине от 205 мм до 2500 мм, по высоте от 230 до 2500 мм, выполненная из огнестойких плит «ФайерКрафт» (ТУ 23.99.19-017-44310983-2025), крепление самонарезающими винтами друг к другу или к стальному каркасу из профилей стальных ПН 50×40 (ГОСТ 11474-76 или аналог); - огнезащитный герметик «ОГ-20» (ТУ 20.30.12-003-44310983-2020), применяемый для промазки наружных стыков плит «ОСК-180А», мест пересечений и примыканий, с расходом не менее 0,5 кг/м^2; - системы подвесов: стальные резьбовые шпильки М8 (ГОСТ 22042-76 или аналог), траверсы из стального профиля (U- образный профиль, с перфорацией по основанию не менее 30×30×1,5 мм), шаг короба покрытых материалом базальтовым огнезащитным рулонным (МБОР), плотностью не менее 80 кг/м^3 (или аналог); - вентиляционные решетки марки «ВР» (ТУ 23.99.19- 002-44310983-2020).	180

Руководитель органа по сертификации (подпись, инициалы, фамилия) Ерофеев А.Н.

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) Васильев А.А.

ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.119.Н.00865 038508

(номер сертификата соответствия) (уникальный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «2Ф» (ООО «2Ф»).
Адрес: 1141207, Россия, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Чехова, д. 1, корп. 1, пом. 028, ком. 21. ОГРН: 1205000041586. Адрес электронной почты: info@2fpro.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «2Ф» (ООО «2Ф»)
ОГРН: 1205000041586. Адрес: 1141207, Россия, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Чехова, д. 1, корп. 1, пом. 028, ком. 21. Адрес производства: 301260, РОССИЯ, Тульская обл., район Новомосковский, г. Новомосковск, ул. Гражданская, 14. Телефон: +7(495)147-25-87. Адрес электронной почты: info@2fpro.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и адрес экспертной организации, выдавшей сертификат соответствия)

ОС ООО «ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ»
Адрес:143909, Московская обл., г. Балашиха, ул. Звездная, д.7, стр.1, оф. 606, тел: (905) 520-52-62, ОГРН 1097746413962, свидетельство об аккредитации экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО. ПР.119 от 15.02.2018г.(бессрочно).

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Электропроводка, проложенная в огнестойкой строительной конструкции (короб) «ОСК-180А», выпускаемая по Технологическому регламенту № ТР 015-ОСК180А; Альбому технических решений № А4-ОСК180А в составе см. приложение, блин № 009412. Серийный выпуск.

код ОКПД2 23.99.19.190
код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование и номер документа по стандартизации, дата, номер и дата договора, на соответствие требованиям которого проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний». Время сохранения работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара не менее 180 минут

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
(номер и дата протокола испытаний, наименование и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной организации НСОПБ, проводившей исследование (испытания) и измерения)

Протокол испытаний № 64Д-25 от 25.08.2025 г., ИЛ ООО «ЦОС», свидетельство об аккредитации экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО. ПР.119 от 15.02.2018г.(бессрочно). Адрес: 142460, Московская область, Ногинский район, п. Воровского, 3-й участок.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации и качество доказательств соответствия продукции)

Технологический регламент № ТР 015-ОСК180А; Альбом технических решений № А4-ОСК180А; ТУ 23.99.19-017-44310983-2025; ТУ 23.99.19-002-44310983-2020; ТУ 20.30.13-003-44310983-2020.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.09.2025 по 02.09.2030

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя)
экспертной организации А.Н. Ерофеев
И.О. Фамилия

Эксперт А.А. Васильев
И.О. Фамилия

*Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ «Общественное Министерство пожарной безопасности» www.нсопб.рф

ОЗНАКОМЛЕНИЯ