СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА, ПЕРСОНАЛА, ПРОИЗВОДСТВА, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖС0

№ 025457

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 16.06.2023г по 15.06.2028г.

Код ОКПД 2 23.99.19.190

№ РОСС RU.ОС47.Н002428

Код ТН ВЭД 681599

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) Общество с ограниченной ответственностью "2Ф" ОГРН 1205000041586. Адрес: 141207, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Чехова, д. 1, корп. 1, пом. 028, ком. 21, телефон: +7(495)147-25-87

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) Общество с ограниченной ответственностью "2Ф" ОГРН 1205000041586. Адрес: 141207, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Чехова, д. 1, корп. 1, пом. 028, ком. 21. Адрес (адреса) места осуществления

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ИНН 9703113999) Адрес: Москва, Столярный пер, д. 2, помещ. 4/п ком. 8. Аттестат аккредитации РОСС RU.31675.04ПБК0.ОС47 от 22.11.22 г. до 21.11.2025 г. icok30@mail.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию) Огнестойкая строительная конструкция «ОСК-240» (короб) Выпускаемые по Технологическому регламенту № ТР 015-ОСК240; Альбому технических решений № А9-ОСК240, Руководству по монтажу Р4-ОСК240. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций,сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация) ГОСТ Р 53316-2021 Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № 1292/1, 1292/2, 1292/3 от 05.06.2023 г., Выданный ИЛ «ПОЖЛАБ»РОСС RU.32365.04СТС0.ИЦ17 до 16 февраля 2026 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Технологическому регламенту № ТР 015-ОСК240; Альбому технических решений № А9-ОСК240, Руководству по монтажу Р4-ОСК240

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия — Носов В.А.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия — Лейкина М.А.

Для сертификатов

ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА, ПЕРСОНАЛА, ПРОИЗВОДСТВА, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖС0

№ 025458

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ОС47.Н002428

Наименование, составные части изделия или конструкции	Марка электропроводки	Типы пространственного исполнения и размеры конструкции (короба), ширина×высота	Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара, мин
Огнестойкая строительная конструкция (короб) «ОСК-240» с общей толщиной стенки 60 мм, выполненной из плит огнезащитных марки «ФТС» (ТУ 23.99.19-011-44310983-2022) толщиной 25 мм и 10 мм, снаружи стыки плит промазаны огнезащитным герметиком «ОГ-20» (ТУ 20.30.12.003-44310983-2020), с установленными вентиляционными решётками марки «ВР» (ТУ 23.99.19-002-ВР-2020), смотровым люком. Огнестойкая строительная конструкция (короб) «ОСК-240» расположена на внешней системе подвесов из шпилек полнорезьбовых оцинкованных диаметром 8 мм и траверс монтажных оцинкованная (U-образный профиль с перфорацией по основанию не менее 30×30×1,5 мм), вне короба покрытых материалом базальтовым огнезащитным рулонным (МБОР) общей толщиной не менее 30 мм (3 слоя по 10 мм, плотностью не менее 100 кг/м^3) «ОСК-240» смонтирована в соответствии с Технологическим регламентом по монтажу №ТР 015-ОСК240, Альбомом технических решений № А9-ОСК240, Руководством по монтажу Р4-ОСК240»	1) ВВГнг(А) 3×1,5ок(N,PE) — 0,66 2) ВВГнг(А)-LS 3×6 ок(N,PE) — 0,66 3) ВВГЭнг(А) 3×1,5 ок(N,PE) — 0,66 4) ВВГЭнг(А)-LS3×6ок(N,PE) — 0,66 5) КВВГЭнг(А)-LS10×1,5	Четырехстороннего исполнения: - 2700×1000 мм; - 900×350 мм; - 400×350 мм. Трехстороннего исполнения: - 1600×1000 мм; - 900×400 мм; 400×200 мм. Двухстороннего исполнения: - 1200×1000 мм; - 800×400 мм; - 350×350 мм.	240 240 240

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись, инициалы, фамилия — Носов В.А.

Эксперт (эксперты) — подпись, инициалы, фамилия — Лейкина М.А.

Для сертификатов

ОБРАЗЕЦ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО