СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА, ПЕРСОНАЛА, ПРОИЗВОДСТВА, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖС0

№ 027020

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 24.08.2023г по 23.08.2028г.

Код ОКПД 2 23.99.19.190

Код ТН ВЭД 681599

№ **РОСС RU.ОС47.Н002504**

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)
Общество с ограниченной ответственностью "2Ф"
ОГРН1205000041586. Адрес: 141207, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Чехова, д. 1, корп. 1, пом. 028, ком. 21, телефон: +7(495)147-25-87

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)
Общество с ограниченной ответственностью "2Ф" (ООО «2Ф»)
ОГРН1205000041586. Адрес: 141207, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Чехова, д. 1, корп. 1, пом. 028, ком. 21. Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
1) 157800, Костромская область, г. Нерехта, ул. Дружбы, д. 26.
2) 301260, Тульская область, район Киреевский, г. Киреевск, Промзона, телефон:+7(495)147-25-87

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ИНН 9703113999) Адрес: Москва, Столярный пер, д. 2, помещ. 4/п ком. 8. Аттестат аккредитации РОСС RU.31675.04ПБК0.ОС47 от 22.11.22 г. до 21.11.2025 г. icok30@mail.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)
Огнестойкая строительная конструкция «ОСК-90» (короб)
Выпускаемые по Технологическому регламенту № ТР 002-ОСК90; Альбому технических решений № А2-ОСК90. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций,сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)
ГОСТ Р 53316-2021 Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Протокол испытаний № 20384/1, 20384/2, 20384/3 от 11.08.2023 г., Выданный ИЛ «ПОЖЛАБ» РОСС RU.32365.04СТС0.ИЦ17 до 16 февраля 2026 г

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ТУ 23.99.19-004-44310983-2020
ТУ 20.30.12-003-44310983-2020
ТУ 23.99.19-002-ВР-2020,
Технологический регламент по монтажу № ТР 002-ОСК90,
Альбом технических решений № А2-ОСК90,
Руководство по монтажу Р2-ОСК90.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия — Носов В.А.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия — Лейкина М.А.

Для сертификатов

ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

АО «ОПЦИОН», Москва, 2023 г., «Б», ТЗ № 437.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА, ПЕРСОНАЛА, ПРОИЗВОДСТВА, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖС0

№ 027021

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ОС47.Н002504

Наименование, составные части изделия или конструкции	Марка электропроводки	Типы пространственного исполнения и размеры конструкции (короба), ширина×высота	Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара, мин
Огнестойкая строительная конструкция (короб) «ОСК-90» с общей толщиной стенки 25 мм, выполненной из плит огнезащитных марки «ВЛ» (ТУ 23.99.19-04-44310983-2022) толщиной 25 мм, на стальном каркасе из П-образного профиля 50×40×0,6 мм, снаружи стыки плит промазаны огнезащитным герметиком «ОГ-20» (ТУ 20.30.12.003-44310983-2020), с установленными вентиляционными решётками марки «ВР» (ТУ 23.99.19-002-ВР-2020), смотровым люком.	1) ВВГнг(А) 3×1,5ок(N,PE) — 0,66 2) ВВГнг(А)-LS 3×6 ок(N,PE) — 0,66 3) ВВГЭнг(А) 3×1,5 ок(N,PE) — 0,66 4) ВВГЭнг(А)-LS3×6ок(N,PE) — 0,66 5) КВВГЭнг(А)-LS10×1,5	Четырехстороннего исполнения: - 2700×1000 мм; - 900×350 мм; - 200×150 мм.	90
Огнестойкая строительная конструкция (короб) «ОСК-90» расположена на внешней системе подвесов из шпилек полнорезьбовых оцинкованных диаметром 8 мм и траверс монтажных оцинкованная (U-образный профиль с перфорацией по основанию не менее 30×30×1,5 мм), вне короба покрытых материалом базальтовым огнезащитным рулонным (МБОР) общей толщиной не менее 10 мм (1 слой по 10 мм, плотностью не менее 100 кг/м^3)		Трехстороннего исполнения: - 1600×1000 мм; - 900×400 мм; 200×150 мм.	90
«ОСК-90» смонтирована в соответствии с Технологическим		Двухстороннего исполнения:	90

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия — Носов В.А.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия — Лейкина М.А.

Для сертификатов

ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

АО «ОПЦИОН», Москва, 2023 г., «Б», ТЗ № 437.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА, ПЕРСОНАЛА, ПРОИЗВОДСТВА, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖС0

№ 027022

Наименование, составные части изделия или конструкции	**Марка электропроводки**	**Типы пространственного исполнения и размеры конструкции (короба), ширина×высота**	**Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара, мин**
регламентом по монтажу №ТР 002-ОСК90, Альбомом технических решений № А2-ОСК90		- 1200×1000 мм; - 800×400 мм; - 200×150 мм.	

ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия — Носов В.А.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия — Лейкина М.А.

Для сертификатов

АО «ОПЦИОН», Москва, 2023 г., «Ви», ТЗ № 437.